

Committente: Tea Sistemi S.p.A - Ponte a Piglieri, N°8 - 56122 Pisa (PI)
Impianto: Discarica delle Strillaie
Postazione di misura: A1 - sopravento
Protocollo applicato: Off. 0284/2017
Oggetto della misura: Analisi qualità dell'aria
Inizio campionamento: 23/03/2018 **Fine campionamento:** 23/03/2018
Inizio fase analitica: 28/03/2018 **Fine fase analitica:** 05/04/2018
Campionamento effettuato da: Committente
Catena di custodia: 1803517-001
Note: -

Dati sperimentali:

Metodo applicato	Parametro	Inizio prelievo	Durata
POM 119 Rev.0 2006 + POM 804 Rev. 4 2017	Metano (CH ₄)	23/3/18 9:00	6 h 0 min
POM 119 Rev.0 2006 + POM 689 Rev. 0 2006	Anidride carbonica (CO ₂)	23/3/18 9:00	6 h 0 min

Parametro	U.M.	Risultato ± Incertezza	L.R.
Metano (CH ₄)	µg/Sm ³	1580 ± 79	40
Anidride carbonica (CO ₂)	ppm	1040 ± 52	2

Note:

U.M.: Unità di misura

L.R.: Limite di rilevabilità

Standardizzazione: Si utilizzano i criteri previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, N° 155 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2008/50/CE" in particolar modo per gli inquinanti gassosi si utilizzano la temperatura di riferimento di 293°K e la pressione di riferimento di 101,3 KPa

L'incertezza di misura estesa (m=1, k = 2,26, g.d.l. v =9) al 95% di probabilità, è stata valutata per ogni singola prova in accordo al documento UNI CEI ENV 13005:2000 ed è espressa solo per valori superiori al limite di rilevabilità.